

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO BSB-K EN

Wand Kabelabschottung

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamt- preis €
01.01	1	<p>Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklassen EI 90 – EI 120 nach EN 1366, Teil 3.</p> <p>Bei dem Bausatz handelt es sich um quaderförmige FLAMRO Brandschutzblöcke BSB-K und dem pastösen Baustoff FLAMRO-KL. Hiermit können problemlos Bauteilöffnungen in Wänden staub- und faserfrei verschlossen werden.</p> <p>BSB-K Brandschutzblöcke sind hochelastisch und umschließen eng Kabel, Kabelbündel und Elektro-Installationsrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen dürfen mit dem pastösen Baustoff FLAMRO- KL verschlossen werden. Somit wird das Schott rauchgasdicht.</p> <p>Die Kabelabschottung darf in Massivwänden und leichten Trennwänden ab einer Wanddicke von 122 mm eingesetzt werden.</p> <p>Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jedes Schott muß nach ETAG 026 Teil 2 mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax: 06746/9410-10</p> <p>Angebotenes Fabrikat: Kabelabschottung FLAMRO BSB-K, Europäisch Technische Bewertung ETA-14/0307</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO BSB-K EN

Wand Kabelabschottung

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01.01	1	Liefen und Herstellen von Abschottungen für Wanddurchführungen der Feuerwiderstandsklasse EI 90 bis EI 120 nach ETA.		
		Öffnungsgröße: bis 0,01 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,02 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,03 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,04 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,05 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,10 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,20 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,30 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,40 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,50 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 1,00 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).