

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO FKS I-KANAL 2-SEITIG

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01	1	<p>Brandschutzmaßnahme: Elektro Brandschutzkanäle als fertiges Leitungsführungssystem Feuerwiderstandsklassen I 30 // I 60 // I 90 //</p> <p>Liefern und Montieren von brandschutztechnisch selbsttragenden Kabelkanälen für das Verlegen von Elektro-, Daten- und Nachrichtenkabeln an Decken und Wänden (einschließlich leichter Trennwände nach DIN 4102 Teil 4 (Tabelle 48)) für waagrechte oder senkrechte Verlegung mit Allgemeinem Bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) nach DIN 4102 Teil 11. 2-seitige Ausführung, bestehend aus selbsttragenden L-förmigen Metallgehäusen aus verzinktem Stahlblech, ausgekleidet mit mineralischen Brandschutzbauplatten. Der Brandschutzkanal ist als montagefertiges System-Bauelement zu liefern und gemäß den Herstellervorgaben in direkter Montage an Wänden oder Decken zu montieren. Die verzinkte Blechummantelung muß in allen RAL-Farben lieferbar sein.</p> <p>Wand- und Deckenanschlüsse müssen laut Allgemeinem Bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) möglich sein. Es darf keine Stoßhinterlegung gefordert werden.</p> <p>Die Kanalelemente müssen in 2-seitiger Ausführung lieferbar sein, zur Möglichkeit der Nachbelegung muss jedes zweite Kanalelement separat abnehmbar sein. Sonderformteile und Reduzierungen zwischen unterschiedlichen Kanalquerschnitten müssen möglich sein.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax: 06746/9410-10</p> <p>Fabrikat: FLAMRO FKS Typen BIK 30 M, BIK 60 M, BIK 90 M (Mineralwolle) Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3080/7780-MPA BS</p> <p> Ausführung: 2-seitig fest (nichtzutreffendes bitte streichen)</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO FKS I-KANAL 2-SEITIG

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €																											
02	1	<p>Liefern und Montieren von FLAMRO Brandschutz-Fertigkanälen der Baureihe FKS Kanaltypen: BIK 30 M oder BIK 60 M oder BIK 90 M (Mineralwolle) Einschließlich Befestigungsmaterial</p> <p>Lichtes Innenmaß in mm für gerade Teile (L = 1.200 mm) und Formteile wie Ecken (Flachwinkel)90°, Innenecken 90°, Außenecken 90°, Bögen 135°, T-Stücke mit 3-seitigem Abzweig, Abschlußkappen etc.</p> <table> <tr> <td>Breite</td> <td></td> <td>Höhe</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>x</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>x</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>x</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>x</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>260</td> <td>x</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>Material:</p> <p>Lohn:</p> <p>Hinweis: Es sind alle Zwischenmaße (lichte Breite bis 1000 mm, lichte Höhe bis 500 mm) lieferbar. Sonderformteile und Reduzierungen für unterschiedliche Innenmaße sind möglich.</p> <p>Zubehör:</p> <table> <tr> <td>Wand/Deckenanschluß</td> <td>.....</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Einzelkabelauführungen</td> <td>.....</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Ausführung von Kabelbündeln</td> <td>.....</td> <td>Stück</td> </tr> </table>	Breite		Höhe	60	x	50	110	x	50	210	x	50	160	x	100	260	x	100	Wand/Deckenanschluß	Stück	Einzelkabelauführungen	Stück	Ausführung von Kabelbündeln	Stück		
Breite		Höhe																													
60	x	50																													
110	x	50																													
210	x	50																													
160	x	100																													
260	x	100																													
Wand/Deckenanschluß	Stück																													
Einzelkabelauführungen	Stück																													
Ausführung von Kabelbündeln	Stück																													

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).