

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO KMO - KOMBIMÖRTELSCHOTT S 90

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01		<p>Brandschutzmaßnahme: KMO – KOMBIMÖRTELSCHOTT S 90</p> <p>Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9.</p> <p>Die Schottung ist aus Brandschutzmörtel herzustellen, der sowohl pumpfähig ist und auch manuell eingebracht werden kann.</p> <p>Das Mörtelschott muß in mindestens 10 cm dicke Wände und 15 cm dicke Decken eingebaut werden können. Die Durchführung von Kabeln aller Art, Lichtwellenleiter, Hohlleiterkabeln, Elektro-Installationsrohren bis 63 mm, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren sowie Synthese-Kautschuk (z.B. Kältemittelleitungen) muss möglich sein.</p> <p>Der zur Verwendung kommende Mörtel muß feuchtigkeitsbeständig sein und darf nicht zu Schrumpfung oder Rißbildung neigen. Der Mörtel muß für alle Kabeltrassenarten und Kabelleitern zugelassen sein.</p> <p>Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax: 06746/9410-10</p> <p>Angebotenes Fabrikat: FLAMRO KMO Kombimörtelschott S 90 Allg. bauaufsichtliche Zulassung DIBT Nr. Z-19.15-2024</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO KMO - KOMBIMÖRTELSCHOTT S 90

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamt- preis €
02		Liefern und Herstellen von Abschottungen für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach Zulassung.		
		Öffnungsgröße: bis 0,01 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,02 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,03 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,04 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,05 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,10 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,20 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,30 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,40 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 0,50 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		
		Öffnungsgröße: bis 1,00 m ² _____ Stück Material: _____ Lohn: _____		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).