

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO SPN E-KANAL

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01	1	<p>Brandschutzmaßnahme: Brandschutzkabelkanal E 30 + E60 (Selbstbau)</p> <p>Herstellen von Brandschutzkabel-Kanälen für den Funktionserhalt von elektrischen Kabeln nach DIN 4102, Teil 12 mit Brandschutzbauplatten.</p> <p>Neben vierseitigen Konstruktionen müssen drei- und zweiseitige Montagen möglich sein. Das Gewicht der Brandschutzbauplatten darf ca. 8 kg/m² (E30) bzw. ca. 12kg/m² (E60) nicht überschreiten. Abhängung sind entsprechend ABP zu bemessen.</p> <p>Der Einbau von Lüftungsbausteinen und lose aufliegenden Deckeln muß erlaubt sein.</p> <p>Jeder Kanal muß mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax: 06746/9410-10</p> <p>Angebotenes Fabrikat: FLAMRO E-Kabelkanal E 30 Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. 3888/8888 – MPA BS IBMB Braunschweig</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO SPN E-KANAL

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01	1	<p>Liefern, Herstellen und Einbauen von E-Kanälen nach ABP.</p> <p>vierseitiger Kanal mit festem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>vierseitiger Kanal mit losem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>dreiseitiger Kanal mit festem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>dreiseitiger Kanal mit losem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>Zulage zu Pos. Winkel/Eckstücke</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>zweiseitiger Kanal Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>Abhängevorrichtungs- und Gerüstkosten sind im Preis nicht enthalten.</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).