

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO SPN I-KANAL

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01	1	<p>Brandschutzmaßnahme: Brandschutzkabelkanal (Selbstbau) Feuerwiderstandsklassen I 30 - I 90</p> <p>Herstellen von Brandschutzkabel-Installationskanälen nach DIN 4102, Teil 11 aus Brandschutzbauplatten.</p> <p>Neben vierseitigen Konstruktionen müssen drei-, zwei- und einseitige Montagen möglich sein. Sollten keine Sollbruchstellen in Brandabschnittswänden vorhanden sein, müssen nicht geschützte Tragekonstruktionen brandschutztechnisch bemessen sein.</p> <p>Das Gewicht der Brandschutzbauplatte darf ca. 8 kg/m² nicht überschreiten.</p> <p>Revisionsöffnungen und Kabelauführungen müssen Bestandteil des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (ABP) sein.</p> <p>Die I90-Prüfung schließt die I30-Anforderungen ein.</p> <p>Jeder Kanal sollte mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax: 06746/9410-10</p> <p>Angebotenes Fabrikat: FLAMRO I-Kabelkanal Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3890/8908-MPA BS IBMB Braunschweig</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO SPN I-KANAL

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01	1	<p>Liefern, Herstellen und Einbauen von I-Kanälen nach ABP. vierseitiger Kanal mit festem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>Revisionsöffnung zur Nachinstallation von Kabeln max. Größe: 400 x 300 mm</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>vierseitiger Kanal mit losem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>dreiseitiger Kanal mit festem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>dreiseitiger Kanal mit losem Deckel Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>Zulage zu Pos.:..... Winkel/Eckstücke</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>zweiseitiger Kanal Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>einseitiger Installationsschacht Innenmaß: Breite x Höhe</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>Zulage zu Pos. Winkel/Eckstücke</p> <p>_____ lfdm Material: _____ Lohn: _____</p> <p>Abhängevorrichtungs- und Gerüstkosten sind im Preis nicht enthalten.</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).