

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO VARIANT N II A

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01.01	1	<p>Brandschutzmaßnahme: Abschottung brennbarer Rohre</p> <p>Liefern und Montieren von Brandschutzmanschetten nach DIN 4102 Teil 11, zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBT) in Berlin. Feuerwiderstandsklasse R 90, geeignet für die Abschottung von brennbaren Rohren der Kunststoffbasis PE, PP, PVC etc.</p> <p>Bei Wandmontagen sind zwei Rohrmanschetten zu verwenden; bei Deckenmontagen nur eine Rohrmanschette deckenunterseitig.</p> <p>Die Zulassung der Brandschutzmanschette muß gestatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage der Rohrmanschetten R 90 auch an leichten Trennwänden - Verwendung von Rohren mit einem Rohraußendurchmesser von 32 mm bis 200 mm - Rohrmanschetten dürfen aufgesetzt oder eingemörtelt werden - die Schrägdurchführung der Rohre muss erlaubt sein - Rohrbögen und Muffenlösungen müssen möglich sein (Aufsteck- oder Überschiebmuffen) - Rohre mit einer Schallentkopplung muss zulässig sein - Rohre mit Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum müssen zulässig sein - Rohrleitungen für brennbare Gase entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 260 müssen zulässig sein - Die Durchführung von mineralverstärkten Abwasserrohren, Pythonleitungen, Mehrschichtverbundrohren und Rohrsystemen mit Schutzrohr müssen zulässig sein <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax : 06746/941010</p> <p>Angebotenes Fabrikat: FLAMRO Variant N II A Allg. bauaufsichtliche Zulassung DIBT Nr. Z-19.17-2125</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO VARIANT N II A

01.02	1	<p>Liefern und Herstellen von Abschottungen für brennbare Rohre der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach Zulassung.</p> <p>System: _____ Öffnungsgröße: _____ Wandstärke: _____ Rohrdurchmesser: _____ Anzahl: _____ Stück Material: _____ _____ Stück Lohn: _____</p> <p>System: _____ Öffnungsgröße: _____ Deckenstärke: _____ Rohrdurchmesser: _____ Anzahl: _____ Stück Material: _____ _____ Stück Lohn: _____</p>		
-------	---	---	--	--

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).