

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLAMRO VARIANT II KS

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01.01	1	<p>Brandschutzmaßnahme: Abschottung Elektroinstallationsrohre (EIR)</p> <p>Liefern und Montieren von Brandschutzmanschetten mit einer Europäisch Technischen Zulassung, Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/C gemäß EN 13501-2, geeignet für die Abschottung von belegten und / oder unbelegten Elektroinstallationsrohren aus PVC bzw. Polyolefinen, einzeln oder gebündelt.</p> <p>Bei Wandmontagen sind zwei Brandschutzmanschetten zu verwenden; bei Deckenmontagen nur eine Brandschutzmanschette deckenunterseitig.</p> <p>Die Europäisch Technische Zulassung der Brandschutzmanschette muß gestatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage der Brandschutzmanschetten auch an leichten Trennwänden mit Stahl- oder Holzunterkonstruktion. - Durchführung von einzelnen Elektroinstallationsrohren mit einem Rohraußendurchmesser von max. 63 mm. - Durchführung von gebündelten Elektroinstallationsrohren bis zu einem Durchmesser von max. 125 mm. - die Elektroinstallationsrohre dürfen wahlweise belegt und / oder unbelegt sein. - alle Kabel der EN 1366-3:2009 der spezifizierten Gruppe „klein“ dürfen durch die Elektro-Installationsrohre hindurch geführt werden. - der maximale Durchmesser eines Einzelkabels darf 21 mm betragen. - die Elektroinstallationsrohre dürfen vollständig mit Kabeln belegt werden. <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax : 06746/941010</p> <p>Angebotenes Fabrikat: FLAMRO Variant N II KS Europäisch Technische Zulassung ETA-13/0792</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		
01.02	1	<p>Liefern und Herstellen von Abschottungen für Elektro-installationsrohre der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/C nach Europäisch Technischer Zulassung.</p> <p>System: _____ Öffnungsgröße: _____ Wandstärke: _____ Rohrdurchmesser: _____ Anzahl: _____ Stück Material: _____ _____ Stück Lohn: _____</p> <p>System: _____ Öffnungsgröße: _____ Deckenstärke: _____ Rohrdurchmesser: _____ Anzahl: _____ Stück Material: _____ _____ Stück Lohn: _____</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).