

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KABELABSCHOTTUNG FM I

Wand und Decke

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01.01		<p>Abschottung für Elektrokabel und -leitungen aller Art (auch Lichtwellenleiter) und Größe sowie deren Tragekonstruktionen aus Stahl-, Aluminium- und Kunststoffprofilen in Wänden oder in Decken mittels bauaufsichtlich zugelassenem, löschwasserstrahlfestem, mineralfaserfreiem Brandschutzmörtel-Schott-System in Mindestschottdicke gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, das für eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch verhindert. Für die mögliche Nachbelegung mit Kabeln müssen Nachinstallationsmöglichkeiten zugelassen sein. Verarbeitung erforderlichenfalls mittels Spezialpumpen und Verpresslanzen.</p> <p>Öffnungsgrößen: Massivwand max. 160 cm Breite und 280 cm Höhe; Decke max. 60 cm Breite und unendliche Länge.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: +49(0)6746 9410-0 Fax: +49(0)6746 9410-10 www.flamro.com info@flamro.com</p> <p>Amtliche Nachweise: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-189.</p> <p>Zugelassen für den Einbau in Massivwände (Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton) Mindestdicke 17,5 cm und Decken (Beton/Stahlbeton) Mindestdicke 18 cm mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 120.</p>		
01.02		<p>Stück Kabelabschottung wie vor beschrieben, Abrechnungsgröße der Abschottung bis 0,05 m²</p> <p>Material und Montage:</p>		
01.03		<p>Stück Kabelabschottung wie unter Pos. 01.02, jedoch Abrechnungsgröße der Abschottung bis 0,10 m²</p> <p>Material und Montage:</p>		
01.04		<p>Stück Kabelabschottung wie unter Pos. 01.03, jedoch Abrechnungsgröße der Abschottung bis 0,20 m²</p> <p>Material und Montage:</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).