

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BC SCHOTT S 90 / Kombi

Wand und Decke

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01.01	1	<p>Stück feuerbeständige Kabelabschottung zur gemeinsamen bzw. einzelne Durchführung von Kabeln, Kabelbündeln, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren und Dämmungen durch Wände und Decken, Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9, liefern und fachgerecht montieren, mit der bauaufsichtlich zugelassenen Mineralfaserplattenabschottung „BC-Brandschutz®-Schott S 90/Kombi“, bestehend aus zwei nichtbrennbaren „BC-Brandschutz®-Platten 50“ der Baustoffklasse DIN 4102-A, mit einer Rohdichte von mindestens 150 kg/m³ und einem Schmelzpunkt von mindestens 1000° C. Im Plattenbereich des Schotts müssen nur die äußeren Schottoberflächen sowie die Schnittkanten der „BC-Brandschutz®-Platten“ mit „BC-Brandschutz®Farbe/ BC-Brandschutz®-Farbe viskos“ beschichtet werden. Zum Schließen der Fugen und Zwickel wird nur „BC-Brandschutz®-Spachtel“ verwendet. Nähere und weitere Angaben siehe ABZ und Montageanleitung.</p> <p>Öffnungsgrößen: Massivwand max. 120 cm (Breite) x 200 cm (Höhe) Leichte Trennwand max. 125 cm (Breite) x 170 cm (Höhe) Decke max. 150 cm (Breite) x unendlich(Länge)</p> <p>Angebote Konstruktionen mit zugelassenen Bauprodukten: BC Schott S 90 / Kombi Z-19.15-411 Rohrmanschette UNIFOX und UNIFOX plus Z-19.17-1191 Rohrmanschette ROKU AWM II Z-19.17-1194 Mineralfasermatte „BC Matte“ P-BWU 03-/-16.4.36 Brandschutzbandage PYROSTAT UNI Z-19.11-1439 BC Farbe Z-19.11-396 BC Spachtel Z-19.11-397</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: +49(0)6746 9410-0 Fax: +49(0)6746 9410-0 info@flamro.com www.flamro.com</p> <p>Amtliche Nachweise: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.15-411</p> <p>Zugelassen für den Einbau in Massivwände (Beton/Stahlbeton/Porenbeton, Mauerwerk, leichte Trennwände > 10 cm) / Decken (Beton/Porenbeton > 15cm) mit einer Feuerwiderstandsklasse von mindestens F 90.</p> <p>Material und Montage:</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BC SCHOTT S 90 / Kombi

Wand und Decke

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01.02	1	Stück Abschottung wie unter Pos. 01.01 beschrieben, Abrechnungsgröße der zu schließenden Einzelöffnungen jeweils bis 0,05/0,10/0,20/0,30,..... m ² Material und Montage:		
01.03	1	m ² Abschottung wie unter Pos. 01.01 beschrieben, die zu schließende Einzelöffnung jedoch größer als 0,30 m ² , Abrechnung per m ² abgeschotteter Fläche. Material und Montage:		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).