

Für das Bauprodukt	Produkt Bausatz bestehend aus FLAMRO BSB-K und FLAMRO-KL
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	KA-14-0307
2. Verwendungszweck(e)	Kabelabschottung
3. Hersteller	FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen
4. Bevollmächtigter	Nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6a) Harmonisierte Norm	Nicht relevant
6b) Europäisches Bewertungsdokument	ETAG 026 Teil 2, August 2011
Europäische technische Bewertung	ETA-14/0307
Technische Bewertungsstelle	Deutsches Institut für Bautechnik DIBt, Berlin
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Nr. 0761
7. Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kabelabschottung für die Durchführung von Mantelleitungen, fest verschnürten Kabelbündeln, Elektro-Installationsrohren aus Kunststoff und Kabeltrage-konstruktionen aus Stahl. Geeignet für den Einbau in Öffnungen von mindestens 122mm dicken Massiv- und Leichtbauwänden. *)	Je nach Belegung und Bauteil maximal EI 120	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Y <sub>2</sub>	
Luftdurchlässigkeit	NPD	ETA-14/0307
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD	


Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Luftschalldämmung	NPD	
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	ETA-14/0307
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Bestandteile - Brandverhalten:	Euroklasse gemäß EN 13501-1:	
FLAMRO BSB-K	E	
FLAMRO-KL	A1	

\*) Genaue Bezeichnungen und Details siehe ETA-14/0307

8.	Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant
	Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung	<a href="http://www.flamro.com">www.flamro.com</a>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Hemp, Leiter F&E, FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH