

	Für das Bauprodukt	FLAMRO BSB-K Kombischott EN
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	KA-15-0710
2.	Verwendungszweck(e)	Kombiabschottung
3.	Hersteller	FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen
4.	Bevollmächtigter	Nicht relevant
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6a)	Harmonisierte Norm	Nicht relevant
6b)	Europäisches Bewertungsdokument	ETAG 026 Teil 2, August 2011
	Europäische technische Bewertung	ETA-15/0710
	Technische Bewertungsstelle	ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn
	Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Nr. 0761
7.	Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kombiabschottung für die Durchführung von Ader- und Mantelleitungen, fest verschürnten Kabelbündeln, Elektro-Installations- und Medienrohren aus Stahl und Kunststoff sowie Kabeltragekonstruktionen aus Stahl. Geeignet für den Einbau in Öffnungen von mindestens 100 mm dicken Leichtbau- und Massivwänden sowie in min. 150 mm dicken Decken aus Beton oder Porenbeton. *)	Je nach Belegung und Bauteil maximal EI 180	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Y ₂	ETA-15/0710
Luftdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD	


Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Luftschalldämmung	NPD	
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	ETA-15/0710
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Bestandteile - Brandverhalten:	Euroklasse gemäß EN 13501-1:	
FLAMRO BSB-K	E	
FLAMRO UBB	E	
FLAMRO-KL	A1	
ROKU®Strip	E	

*) Genaue Bezeichnungen und Details siehe ETA-15/0710

8.	Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant
	Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung	www.flamro.com

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Hemp, Leiter F&E, FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH