

	Für das Bauprodukt	FLAMRO Variant N II A
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	RA-13-0922
2.	Verwendungszweck(e)	Rohrabschottung
3.	Hersteller	FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen
4.	Bevollmächtigter	Nicht relevant
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6a)	Harmonisierte Norm	Nicht relevant
6b)	Europäisches Bewertungsdokument	ETAG 026 Teil 2, August 2011
	Europäische technische Bewertung	ETA-13/0922
	Technische Bewertungsstelle	OIB - Österreichisches Institut für Bautechnik, Wien
	Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Nr. 0761
7.	Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerwiderstand als Rohrabschottung für Kunststoffrohre aus PVC, PE oder PP mittels der Brandschutzmanschette Typ FLAMRO Variant N II A in der Dimension bis max. 400 mm in mindestens 100 mm dicken leichten Trennwänden, mindestens 100 mm dicken Massivwänden bzw. mindestens 150mm dicken Massivdecken. *)	Max. EI 120 U/U bzw. Max. EI 240 U/C	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X	
Luftdurchlässigkeit	NPD	ETA-13/0922
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD	


Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Luftschalldämmung	NPD	
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	ETA-13/0922
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Bestandteile - Brandverhalten:	Euroklasse gemäß EN 13501-1:	
FLAMRO Variant N II A (intumeszierende Einlage)	E	
FLAMRO Variant N II A (Stahlblechgehäuse)	A1	

*) Genaue Bezeichnungen und Details siehe ETA-13/0922

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant
Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung	www.flamro.com

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Hemp, Leiter F&E, FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH